

PÕRANDAKATETE LIBASTUMISKINDLUSE VALIMISE JUHEND

Koostatud: juuni 2021

Käesolev VIMPTEL poolt koostatud juhend on mõeldud töövahendiks hoonete projekteerijatele, tellijatele ning tellija esindajatele ja teistele valdkonna spetsialistidele. Turvaline ja ohutu põrand on kahtlemata oluline, kuid libisemiskindluse suurenemisega muutub ka materjal karedamaks ja on raske hoida puhtana. Seetõttu on oluline leida tasakaal puhastatavuse ja turvalisuse vahel.

Näited:

Lasteaias ei oleks laste pesuruumis vaja kasutada R11 pinnaga plaate, kuna lapsed võivad end kukkudes kriimustada. Reeglina on tegemist kuiva ruumiga ja R10 libisemiskindlus on täiesti piisav.

Kaubanduskeskuse galeriipinnal jääb aga tihti kasutatud R9 pinnaga materjal libedaks ja ei taga mugavat kõndimist. Sama kehtib ka koolimajades koridoride ja üldalade kohta, kus lapsed tihtipeale jooksevad ja libe põrand võib põhjustada õnnetusi.

Fuajeedes on tihti turvalisuse huvides kasutatud R11 libisemiskindlusega plaati, mida on väga raske puhtana hoida.

Hoone funktsioon	Ruum	Libedus DIN 51097	Libedus DIN 51130
Elamu	Pesuruum	B	R10
	WC, kuiv ruum		R9
	Esik korteris (sisenemine trepikojast)		R9
	Esik eramus (sisenemine õuest)		R10
Haridusasutus (kool, lasteaed)	Klassiruum		R9
	Koridor		R10
	WC, märjas ruumis	B	
	WC, kuivas ruumis		R10
	söökla		R10
Avaliku kasutusega hooned (kaubanduskeskus, terminalid,)	Sissepääs		R10
	Ühisalad		R10
	WC		R10
	Trepid		R10
	Galeriid		R10
	Toitlustuspinnad		R9-R10
	Kaupluse pinnad		R9-R10
Büroohoone	Sissepääs		R10
	WC, kuiv ruum		R9
Ujula (eraldi regulatsioon)	Riietusruum	A	
	Märg ruum	B	
	Basseini ümbrus ja trepp	C	
Muu	Tehniline köök		R11
	Kaldpinnad		R11
	Välialad		R11
	Tööstus- ja tootmisruumid	Järgida konkreetseid tööstuse nõudeid	

Libedus	Hoone funktsioon	Ruum
R9	Elamu	WC, kuiv ruum Esik sisenemisega trepikojast
	Büroo	WC, kuiv ruum
	Kaubanduskeskused	Kaupluse pinnad
	Haridusasutus (kool, lasteaed)	Klassiruum
R10	Elamu	Pesuruum, esik sisenemisega õuest
	Haridusasutus (kool, lasteaed)	Koridor
		WC, kuivas ruumis
		söökla
	Avaliku kasutusega hooned (kaubanduskeskus, terminalid,)	Sissepääs
		Ühisalad
		WC
Trepid		
Büroohoone	Galeriid	
R11	Muu	Sissepääs, trepid
		Tehniline köök
		Kaldpinnad
A	Ujula	Välialad
B	Elamu	Riietusruum
	Ujula	Pesuruum WC, märjas ruumis
C	Ujula	Märg ruum Basseini ümbrus ja trepp

Märkus:	Tooted peavad olema testitud EU sertifitseeritud labori poolt
----------------	--